



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|--|
| Unitat / Departament Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | Ajuntament de Salou DECRET Data 10-08-2023 Número DEC/4279/2023 Ajuntament de Salou |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| LOB17I01MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

Interessant de l'expedient
FLAVA CAVE SL

Assumpte

OBRA MENOR

Localització de l'activitat
AVINGUDA [REDACTED]

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a <http://www.salou.cat/validacio> amb el codi: [REDACTED]
Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en <http://www.salou.cat/validacio> con el código: [REDACTED]

DECRET

Identificació de l'expedient

Llicència urbanística per a la legalització de les obres de reforma del local per a l'activitat de restaurant "Flava Cave"

Expedient: 5073/2023

Sol·licitant: FLAVA CAVE SL

Data registre entrada: 23-03-2023 NÚM. 8036

Emplaçament: [REDACTED] de Salou

Ref. Cadastral: [REDACTED]

Tràmit: concessió llicència

Fets

1. La mercantil FLAVA CAVE SL, en data 23-03-2023 i 27-03-2023, amb núm. r.e. 8036 i 8242, respectivament, ha sol·licitat la llicència urbanística per legalitzar les obres menors a l'adreça indicada, acompanyada de la corresponent documentació tècnica.
2. El Servei Tècnic d'Arquitectura – Unitat Llicències, en data 16-05-2023, ha emès informe DESFAVORABLE.
3. En data 28-07-2023 i núm. r.e. 20849, els interessats presenten nova documentació per incorporar-la a la tramitació de l'expedient.
4. El Servei Tècnic d'Arquitectura – Unitat Llicències, en data 1-08-2023, ha emès informe DESFAVORABLE pel que fa a l'activitat i FAVORABLE pel que fa a les obres, en el qual s'indica que:

"Identificació de l'expedient

Informe relatiu a l'expedient 5073/2023 referent a la petició d'obres menors de reforma de local per a l'activitat de Restaurant a l'av. Principat d'Andorra nº 24, locals 24-25.



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| LOB17101MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |


Fets

1. En data 27/03/2023 segons registre d'entrada 8.242, l'interessat aporta la següent documentació:

- Plànols d'estat actual i plànols de la nova proposta.
- Pressupost.
- Document d'acceptació de residus.

2. En data 28/07/2023 segons registre d'entrada 20.849, l'interessat aporta la següent documentació:

- Documentació annexa







Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| LOB17101MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

PATI COMUNITARI EXISTENT



PATI COMUNITARI EXISTENT



Informe del tècnic d'activitats.-

Fonaments de dret

- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.
- Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006), pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i posteriors modificacions.
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic.
- UNE-EN 16798-3:2018 Eficiència energètica dels edificis. Ventilació dels edificis. Part 3: Per edificis no residencials. Requisits d'eficiència pels sistemes de ventilació i climatització (Mòduls M5-1, M5-4).
- UNE 100165:2004 Climatització. Extracció de fums i ventilació de cuines.
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
- Reial Decret 178/2021, de 23 de març, que modifica determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol i modificat posteriorment pel Reial Decret 238/2015, de 5 d'abril.



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament | | |
| Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació | | |
| [REDACTED] | | |
| LOB17I01MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

- *UNE-EN 13779 Ventilació dels edificis no residencials. Requisits de prestacions de sistemes de ventilació i acondicionament de recintes.*
- *Documents de la Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC), constituïda el 30 de novembre de 2011.*
- *Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.*
- *Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat l'ú d'octubre de 2003.*
- *Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Salou, aprovat el 24 de febrer del 2005.*
- *Ordenança Municipal de Soroll i Vibracions de Salou (OMSV), modificació aprovada el 17 de novembre de 2005.*
- *Ordenança Municipal de Tendals i Rètols (OMTR), de juny 2018.*

Consideracions tècniques

1. *En els plànols aportats s'indica que la potència calorífica instal·lada és de 26 kW (2 fregidores de 8 litres cadascuna més 1 planxa de 10 kW). Manca aplicar les mesures correctores establertes a la nota 1 de la taula 2.1 del DB SI 1 del CTE, o bé les establertes a la taula 2.2 del mateix DB.*
2. *El quartet on s'ubiquen les màquines de climatització a la planta altell suposa un local de risc especial d'acord a la taula 2.1 del DB SI 1 del CTE. Caldrà justificar el compliment de la taula 2.2 del mateix DB.*
3. *Manca determinar la ubicació de l'arqueta per la presa de mostres d'acord a l'art. 6.2 del Decret 131/2003.*

Conclusions

S'informa DESFAVORABLEMENT, pendent de justificar l'anterior.

Informe del tècnic de llicències d'obres.-

Fonaments de dret

*Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament l'1 d'octubre de 2003.
Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat el Decret 210/2018, de 6 d'abril.*

Consideracions tècniques

1. *Les obres tenen la consideració de menors.*
2. *El pressupost presentat de 12.960 € no s'estima correcte el pressupost per les obres s'estima en 30.750 €.*

Condició llicència

1. *Segons l'art. 365.3. Les sortides d'aire i bafs de les unitats condensadores i de les màquines frigorífiques podran sortir per façana quan la potència nominal sigui igual o inferior a 16.000 frig/h i hauran de situar-se a una cota mínima de 2 m referida al pla de la vorera. Els buits que s'obrin pel llançament de l'aire i del baf hauran de quedar ocults i*



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament | | |
| Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació | | |
| [REDACTED] | | |
| LOB17I01MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

protegits per elements durables (reixes deflectores) i de concordança amb la resta de la façana.

- La sortida de fums ha de donar compliment a l'art. 348.3.b, que diu;*

Categoria B. L'elevació mínima serà de 2,5 m. A més, quan existeixin construccions pròximes, pròpies o alienes, habitables, aquestes sortides de fums hauran de quedar per damunt d'un gàlib pla, format per una recta vertical sobre la cara externa de la paret de l'expressada construcció de 2,5 m d'alçada sobre la coberta d'aquesta última en aquell punt; una recta horitzontal de 2,5 m de longitud, en direcció fins la xemeneia a partir de l'extrem superior de la primera, i per últim, un altre recta descendent des del final de l'anterior, amb pendent d'1 de base per 2 d'alçada.

Conclusions

Informo FAVORABLEMENT la documentació a tràmit."

- En data 1-08-2023 i núm. r.e. 21159, els interessats presenten nova documentació per incorporar-la a la tramitació de l'expedient.
- El Servei Tècnic d'Arquitectura – Unitat Llicències, en data 3-08-2023 ha emès informe FAVORABLE, del que es transcriu tot seguit:

"Identificació de l'expedient

*Informe relatiu a l'expedient 5073/2023 referent a la petició d'**obres menors** de reforma de local per a l'activitat de Restaurant a l'av. [REDACTED]*


Fets

- En data 27/03/2023 segons registre d'entrada 8.242, l'interessat aporta la següent documentació:*
 - Plànols d'estat actual i plànols de la nova proposta.*
 - Pressupost.*
 - Document d'acceptació de residus.*
- En data 28/07/2023 segons registre d'entrada 20.849, l'interessat aporta la següent documentació:*
 - Documentació annexa*
- En data 01/08/2023 segons registre d'entrada 21.159, l'interessat aporta la següent documentació:*
 - Documentació annexa*




Ajuntament de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament | | |
| Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació | | |
| | | |
| LOB17101MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |




SUP. CONST. P. BAIXA = 53,82 m2

PLANTA BAIXA ESTAT INICIAL




SUP. CONST. P. BAIXA = 53,82 m2

PLANTA BAIXA ESTAT REFORMAT



SUP. CONST. P.PRIMERA = 53,82 m2

PLANTA BAIXA ESTAT INICIAL



SUP. CONST. P.PRIMERA = 53,82 m2

PLANTA BAIXA ESTAT REFORMAT

Ajuntament de Salou: Document signat electrònicament. Pot consultar la seva autenticitat a <http://www.salou.cat/validacio> amb el codi: Ayuntamiento de Salou. Documento firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en <http://www.salou.cat/validacio> con el código:



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| LOB17101MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

Informe del tècnic d'activitats.-

Fonaments de dret

- *Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.*
- *Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.*
- *Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/03/2006), pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i posteriors modificacions.*
- *Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.*
- *Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.*
- *Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic.*
- *UNE-EN 16798-3:2018 Eficiència energètica dels edificis. Ventilació dels edificis. Part 3: Per edificis no residencials. Requisits d'eficiència pels sistemes de ventilació i climatització (Mòduls M5-1, M5-4).*
- *UNE 100165:2004 Climatització. Extracció de fums i ventilació de cuines.*
- *Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.*
- *Reial Decret 178/2021, de 23 de març, que modifica determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacion Tèrmiques en els Edificis aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol i modificat posteriorment pel Reial Decret 238/2015, de 5 d'abril.*
- *UNE-EN 13779 Ventilació dels edificis no residencials. Requisits de prestacions de sistemes de ventilació i acondicionament de recintes.*
- *Documents de la Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC), constituïda el 30 de novembre de 2011.*
- *Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.*
- *Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat l'ú d'octubre de 2003.*
- *Mapa de Capacitat Acústica del municipi de Salou, aprovat el 24 de febrer del 2005.*
- *Ordenança Municipal de Soroll i Vibracions de Salou (OMSV), modificació aprovada el 17 de novembre de 2005.*
- *Ordenança Municipal de Tendals i Rètols (OMTR), de juny 2018.*

Consideracions tècniques

1. *S'han aplicat les mesures correctores establertes a la nota 1 de la taula 2.1 del DB SI 1 del CTE pel que fa a la cuina (local de risc especial).*
2. *El quartet on s'ubiquen les màquines de climatització a la planta altell suposa un local de risc especial d'acord a la taula 2.1 del DB SI 1 del CTE. Es justifica el compliment de la taula 2.2 del mateix DB.*
3. *S'indica la ubicació de l'arqueta per la presa de mostres d'acord a l'art. 6.2 del Decret 131/2003.*



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament | | |
| Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació | | |
| | | |
| LOB17I01MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

4. Per poder iniciar l'activitat, caldrà presentar la corresponent comunicació d'inici amb projecte i certificat tècnic en els termes establerts per la Llei 18/2020. Caldrà fer constar en el projecte que l'ocupació concordi amb el número de seients dibuixats.

Conclusions

S'informa FAVORABLEMENT la documentació a tràmit.

Informe del tècnic de llicències d'obres.-

Fonaments de dret

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament l'1 d'octubre de 2003.
Decret 89/2010, de 29 de juny, modificat el Decret 210/2018, de 6 d'abril.

Consideracions tècniques

1. Les obres tenen la consideració de menors.
2. El pressupost presentat de 12.960 € no s'estima correcte el pressupost per les obres s'estima en 30.750 €.

Conclusions

Informo FAVORABLEMENT la documentació a tràmit."

7. La Tècnic de Llicències del SAT, en data 08-08-2023, ha emès informe jurídic FAVORABLE, sobre l'atorgament de la llicència urbanística sol·licitada per a la legalització de les obres de reforma del local per a l'activitat de restaurant "Flava Cave".

Fonaments de dret

1. D'acord amb l'art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d'edificació i d'ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes llicències s'han d'atorgar d'acord amb les prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
2. La remissió ha d'entendre's feta al Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer.
3. D'acord amb l'art.187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, estan subjectes a llicència urbanística prèvia, en els termes establerts per aquesta Llei, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres.
4. D'acord amb l'art. 188 de l'esmentat Decret legislatiu 1/2010, el procediment per a l'atorgament de les llicències s'ajustarà al que estableix la legislació de règim local i ha



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament | | |
| Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació | | |
| LOB17I01MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

d'incorporar els informes de caràcter tècnic i jurídic, així com l'informe del secretari o secretària de l'Ajuntament si els informes anteriors són contradictoris o manca altra assistència lletrada. La remissió que fa aquest article a la legislació de règim local s'ha d'entendre feta als articles 71 a 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

- D'acord amb l'art. 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, la sol·licitud de llicència d'obres s'ha d'atorgar o denegar de manera motivada en el termini d'un mes.
- D'acord amb l'art. 188.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria és positiu llevat del que estableix l'art. 5.2 d'aquest mateix Decret Legislatiu.
- D'acord amb els art. 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals, i de l'Ordenança Fiscal núm. 10 es pot exigir la Taxa corresponent per la concessió de la llicència urbanística.
- D'acord amb els art. 100 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals, i de l'Ordenança Fiscal núm. 3, la realització d'una construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi la corresponent llicència urbanística està subjecta al pagament de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sens perjudici de la taxa corresponent per la tramitació de la llicència urbanística.
- D'acord amb l'art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l'alcalde, no obstant, aquestes competències han estat delegades segons Decret d'Alcaldia núm. 3554/2023, de data 21 de juny de 2023, al Regidor Delegat de Gestió del Territori.

Resolució

- Concedir a la mercantil FLAVA CAVE SL la llicència d'obra menor núm. 5073/2023 per efectuar les obres menors que es descriuen a continuació, i amb les condicions que s'assenyalen:

OBRA: LEGALITZACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LOCAL PER A L'ACTIVITAT DE RESTAURANT "FLAVA CAVE"

LLOC:

PRESSUPOST: 30.750 €



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament | | |
| Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació | | |
| LOB17I01MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

Condicions generals:

1. Aquesta llicència no eximeix de les autoritzacions d'altres administracions que siguin necessàries prèviament a l'inici de les obres.
2. Aquesta llicència s'entén concedida salvat el dret de propietat i sense perjudici del de tercers.
3. El termini màxim per a l'inici de les obres és d'**1 mes**. Pel que fa al seu acabament, el termini màxim és de **6 mesos**.
4. No podran dipositar-se a la via pública materials procedents d'enderrocaments.
5. Serà obligatori disposar d'aquesta llicència en el lloc de les obres.
6. Qualsevol variació d'obra a la llicència concedida, requerirà la sol·licitud d'una nova llicència.
7. **L'horari permès de les obres, en temporada d'estiu (de l'1 de juny al 15 de setembre) serà el següent:**
 - De les 10 hores del matí fins a les 14 hores del migdia, i de les 17 hores de la tarda fins a les 20 hores, estan prohibits els treballs nocturns.
 - Els diumenges i festius haurà de parar-se tota l'activitat i no es podrà fer cap mena de soroll durant les 24 hores del dia.
8. **A la resta de l'any, l'horari permès de les obres serà de les 8 hores del matí a les 20 hores de la tarda, exclusivament els dies feiners, restant prohibits els treballs fora d'aquest horari, així com en diumenges i festius.**

Condicions específiques:

- a) *Durant el termini d'un mes de l'acabament de les obres, hauran de presentar el certificat de la quantitat i tipus de runa generada i tractada pel gestor de residus autoritzat.*
- b) *Haurà de satisfer els drets municipals previstos en l'article 13è.b.2 de l'ordenança fiscal núm. 10 de Taxa per Llicències urbanístiques.*
- c) *Segons l'art. 365.3. Les sortides d'aire i bafs de les unitats condensadores i de les màquines frigorífiques podran sortir per façana quan la potència nominal sigui igual o inferior a 16.000 frig/h i hauran de situar-se a una cota mínima de 2 m referida al pla de la vorera. Els buits que s'obrin pel llançament de l'aire i del baf hauran de quedar ocults i protegits per elements durables (reixes deflectores) i de concordança amb la resta de la façana.*
- d) *La sortida de fums ha de donar compliment a l'art. 348.3.b, que diu;*
Categoria B. L'elevació mínima serà de 2,5 m. A més, quan existeixin construccions pròximes, pròpies o alienes, habitables, aquestes sortides de fums hauran de quedar per damunt d'un gàlib pla, format per una recta vertical sobre la cara externa de la paret de l'expressada construcció de 2,5 m d'alçada sobre la coberta d'aquesta última en aquell punt; una recta horitzontal de 2,5 m de longitud, en direcció fins la xemeneia a partir de l'extrem superior de



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| LOB17101MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

la primera, i per últim, un altre recta descendent des del final de l'anterior, amb pendent d'1 de base per 2 d'alçada.

- e) Per poder iniciar l'activitat, s'haurà de presentar la corresponent comunicació d'inici amb projecte i certificat tècnic en els termes establerts per la llei 18/2020. S'haurà de fer constar en el projecte que l'ocupació concordi amb el número de seients dibuixats.

2. Aprovar la liquidació dels tributs derivats de la tramitació del present expedient, d'acord amb les següents quantitats:

| CONCEPTE | EUROS |
|-------------------------|-------------------|
| BASE IMPOSABLE | 30.750,00 € |
| 32100 Taxa 1,19% | 365,93 € |
| 39100 Art. 13.b.2 OF 10 | 307,50 € |
| 29000 ICO 4% | 1.230,00 € |
| 33501 CONTENIDOR | 0,00 € |
| TOTAL A PAGAR | 1.903,43 € |
| Autoliquidació | 672,62 € |
| PENDENT D'ABONAR | 1.230,81 € |

Els imports relatius a la taxa per llicència d'obres i l'ICIO s'abonaran en concepte de liquidació provisional a compte de la definitiva que es practicarà sobre l'import final de les obres, d'acord amb informe dels Serveis Tècnics Municipals d'Arquitectura.

3. Notificar aquesta resolució als interessats.
4. Donar trasllat d'aquesta resolució a la Tresoreria Municipal.

Forma de pagament

Per ingrés o transferència als comptes bancaris de l'Ajuntament que consten al full de la liquidació que s'ajunta.

Termini d'ingrés (Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria)

Les liquidacions notificades de l'1 al 15 de cada mes poden ser ingressades SENSE RECÀRREC fins el dia 20 del mes següent. Les notificacions efectuades del dia 16 a final de mes ho poden fer fins el dia 5 del segon mes següent. Quan qualsevol termini esmentat finalitzi en dia inhàbil, quedarà ampliat el seu termini en el dia hàbil següent. No obstant, transcorregut els terminis indicats, sense haver efectuat l'ingrés, s'iniciarà el procediment executiu. La interposició d'un recurs o reclamació no suspèn l'obligació del pagament del deute tributari.

Peu de recurs contra la liquidació dels drets municipals



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-----------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Llicències(Serveis Admin Territorials) ACAAG | | |
| Codi de verificació | | |
| LOB17101MD | 5073/2023 | 04-08-23 13:10 |

Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de l'impost de construcció, instal·lació i obres (ICIO) o taxa de llicència d'obres, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació".

Peu de recurs contra la resolució o acord

Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la concessió de la llicència d'obres menors que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Ho mana i signa,



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Planificació i
Ordenació del
Territori
Hèctor Maiquez
Forcada
(Decret núm
4270/2023 de
09/08/2023)
10-08-2023 09:14

En dona fe



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
09-08-2023 11:50