



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Unitat / Departament Unitat Planejament I Gestió JFEGR | | Ajuntament de Salou DECRET Data 16-06-2023 Número DEC/3511/2023 |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| Codi de document PLA1710079 | Núm. d'expedient 7186/2023 | 12-06-23 12:24 |

Interessat de l'expedient

Sr/Sra [REDACTED]

Localització de l'activitat

Assumpte

Resolució sol·licitud de llicència Projecte de legalització elèctrica: Variant de línies aèries i subterrànies de baixa tensió a 230V, per adequació de la xarxa existent, des de nou CD-110891 Q.02/S.01 a la Carretera TV-3146 núm. 18.

DECRET

Identificació de l'expedient

Expedient administratiu núm. 7186/2023 relatiu al Projecte de legalització elèctrica: Variant de línies aèries i subterrànies de baixa tensió a 230V, per adequació de la xarxa existent, des de nou CD-110891 Q.02/S.01 a la Carretera TV-3146 núm. 18.

Tràmit: Resolució.

Fets

- En data 26-05-2023, registre d'entrada núm. 14447, el Sr. [REDACTED] en representació d'ESPM presenta sol·licitud electrònica demanant llicència municipal per a l'execució dels treballs del Projecte de legalització elèctrica: Variant de línies aèries i subterrànies de baixa tensió a 230V, per adequació de la xarxa existent, des de nou CD-110891 Q.02/S.01 a la Carretera TV-3146 núm. 18, acompanyada de la corresponent documentació tècnica.
- En data 08-06-2023 els Serveis Tècnics Municipals d'Enginyeria emeten informe indicant que en data 27/04/2023 es va informar desfavorablement la proposta presentada de variant de línies aèries i subterrànies de BT (Referència: EXP-515.231) perquè no contemplava el soterrament total de la línia en l'àmbit de la via pública i perquè comportava la instal·lació d'un nou suport de formigó al mig del pas en la vorera prevista d'ampliar.

Anteriorment, en data 16/12/2022, des de Serveis Tècnics es va emetre informe favorable a les obres d'adequació del tram de vorera de la carretera de la costa en l'àmbit de la MP104 Hotel Cala Vinya. El projecte que van presentar contemplava una solució de modificació de la línia de BT similar a la presentada ara pel Sr. [REDACTED] en representació de Creacions Particulars Marpa SL., (Referència: EXP-515.231), per la qual cosa no procedeix tramitar independentment una nova sol·licitud de llicència d'obres



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Planejament I Gestió JFEGR | | |
| Codi de verificació [REDACTED] | | |
| Codi de document PLA1710079 | Núm. d'expedient 7186/2023 | 12-06-23 12:24 |

per a l'execució d'aquests treballs inclosos dins del "Projecte d'urbanització de la vorera al costa sud de la Ctra. de la Costa" aprovat definitivament en data 02-03-2023 i publicat en el BOP 03-04-2023. (Exp. 11388/2022).

No obstant això, durant l'execució dels treballs de soterrament de les línies aèries el promotor haurà de donar compliment a les següents condicions:

1. *Abans d'iniciar les obres, l'interessat s'haurà de posar en contacte amb l'Inspector Municipal a fi de coordinar les possibles incidències i posterior supervisió i control dels treballs autoritzats.*
2. *Atès que en la documentació aportada s'observa que queda fora de servei un tram de la línia existent, per tal d'evitar l'existència d'instal·lacions i serveis anul·lats, **el sol·licitant haurà de procedir a la retirada total del cable i resta de la instal·lació de referència.***
3. *Amb caràcter previ a l'inici de les obres, haurà de disposar de la informació de les possibles instal·lacions de la xarxa soterrada de subministrament de gas, per part de l'empresa distribuïdora de la zona, d'acord amb el R.D. 919/2006, de 28 de juliol.*
4. *La nova instal·lació recorrerà per la vorera i no afectarà a la calçada. En el cas que això no sigui possible el contractista podrà afectar la calçada sempre i quan compti amb l'autorització dels Serveis Tècnics Municipals i prèvia l'obertura de les cales que siguin necessàries per a demostrar la impossibilitat de passar per zona de vorera.*
5. *Les obres hauran d'estar enllestides amb un màxim de 5 dies hàbils.*
6. *Es respectarà qualsevol servei municipal del sector afectat.*
7. *Les obres hauran d'estar senyalitzades tant de dia com de nit amb tanques, senyals i, quan calgui, amb llums.*
8. *La reposició dels paviments s'ajustaran a les característiques dels existents i **NO s'iniciaran els treballs,** sense disposar abans dels materials necessaris per a la correcta reposició.*
9. *Haurà d'assenyalar-se el director de les obres.*
10. *Les instal·lacions que s'autoritzen, s'hauran de retirar sense cap dret a indemnització en el cas de dificultar els possibles plans municipals.*
11. *S'haurà de comunicar per escrit a l'Ajuntament l'acabament de les obres amb l'aportació del plànol on es grafia el traçat de la nova instal·lació en el cas que s'hagi modificat respecte a la prevista en la sol·licitud de la llicència municipal.*

Fonaments de dret



Ajuntament
de Salou

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| Unitat / Departament Unitat Planejament I Gestió JFEGR | | |
| Codi de verificació | | |
| Codi de document PLA1710079 | Núm. d'expedient 7186/2023 | 12-06-23 12:24 |

1. Art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l'alcalde, no obstant, aquestes competències han estat delegades segons Decret d'Alcaldia núm. 193/2020, de data 13 de gener de 2020, al Regidor Delegat de Gestió del Territori.

Resolució

1. Declarar improcedent la sol·licitud de llicència d'obres demanda per en representació de CREACIONS PARTICULARS MARPA, SL per l'obertura de rasa a la via pública per a: VARIANT DE LÍNIES AÈRIES I SUBTERRÀNIES DE BAIA TENSIÓ A 230V, PER ADEQUACIÓ DE LA XARXA EISTENT, DES DE NOU CD-110891 Q.02/S.01 (NºEXP. ENDESA: 515.231, Nº ITER: 1980685, donat que aquests treballs estan inclosos en el Projecte d'urbanització de la vorera al costa sud de la Ctra. de la Costa" aprovat definitivament en data 02-03-2023.
2. Recordar a Creacions Particulars Marpa, SL que durant l'execució del "Projecte d'urbanització de la vorera al costa sud de la Ctra. de la Costa", hauran de donar compliment al condicionat enumerat en el punt 2) dels fets.
3. Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
4. Donar trasllat d'aquesta resolució als Serveis Tècnics Municipals d'Enginyeria

Peu de recurs

Contra la present resolució o acord, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs Contenciós - Administratiu davant del Jutjat del Contenciós - Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de la seva notificació.



Signatura electrònica
Firma electrònica

Regidor delegat de
Gestió del Territori
Marc Montagut
Prats
(Decret núm
193/2020 de
13/01/2020)
16-06-2023 13:49



Signatura electrònica
Firma electrònica

Secretari General
Enric Ollé Bidó
16-06-2023 11:44